

Biztonsági tájékoztató

A villamos berendezéseken végzett munka megkezdése előtt mindig kapcsolja ki a feszültséget (biztosító / főkapcsoló) és ellenőrizze, hogy a berendezés feszültségmentes-e. A berendezésen csak feszültségmentes állapotban szabad szerelési munkát végrehajtani és ezzel csak villamos szakembert szabad megbízni.

Cikkszám: 99DS301, IP44

Általános tájékoztató:

A fotocellás fényérzékelő berendezés kizárólag sötétben, éjszaka működik.

Felszerelés

Kapcsolja ki a feszültséget! Vegye le az átlátszó hátlapot. Kösse be az L – barna / fekete, N – zöld / kék, illetve a piros vezetékeket. A terméket a mellékelt tartóval kell rögzíteni az arra kialakított módon.

Teszt

Kapcsolja be a feszültséget. Kérem sötét ruhával próbálja a tesztet, amennyiben nappal szereli a berendezést, hogy azon fény ne szűrődjön át. Állítsa be az érzékenységet és a termék működni fog.

Műszaki paraméterek

Hálózati feszültség: 220-240V/AC 50 Hz

Névleges áram: 10A

Üzemi hőmérséklet: 20°C és ~40°C között

Környezeti fény: 5-50 lux

Működési páratartalom: <93% RH

Gyártó: Elmark Holding SC

